

除湿機運転記録表

年月日	天候	場所	運転開始前の湿度			除湿機運転時間			水滴量			除湿機使用後の湿度		
			乾球	湿度	湿球	始時	終時	時間数	機 械 別		合計	乾球	湿球	湿度
									A	B				
37.6.13	雨	1階書庫 (外気の状態)	20	17.5	74	10.10	17.10	7	930	600	1,530	23	19	63
37.6.14	曇	2階書庫 (外気の状態)	21	18	70	10.00	17.00	7	720	500	1,220	23	19	63
37.6.15	曇	3階書庫 (外気の状態)	23 24	19 20	63 64	10.10	17.10	7	490	425	915	24 24	18 19	50 57
37.6.19	晴	4階書庫 (外気の状態)	23.5 24	18 19	53 57	10.05	17.05	7	350	270	620	25 24	19 18	51 50
37.6.21	曇	5階書庫 (外気の状態)	24 24	19 19	57 57	10.00	17.00	7	450	250	700	25 26	20 21.5	58 62

外気および書庫各階の温度湿度の変化状況

	37. 6. 21 (曇)						37. 6. 22 (曇時々晴)					
	午前 10時			午後 5時			午前 10時			午後 5時		
	乾球	湿球	湿度	乾球	湿球	湿度	乾球	湿球	湿度	乾球	湿球	湿度
外気の状態	24	19	57	26	21.5	62	24.5	18.5	51	25	20	58
1階書庫	21.5	17	59	23	18.5	59	21.5	17.5	63	23	18	56
2〃〃	22	17.5	59	23.5	19	60	22.5	18	59	23.5	19	60
3〃〃	22.5	18	59	24.5	19	54	23	18.5	62	24	19	57
4〃〃	23	18.5	59	24.5	19.5	57	24.5	19	54	24.5	19.5	54
5〃〃	24	19	57	25	20	58	24.5	19.5	57	25	20	58

(注) 書庫の管理上からみた場合、書庫内の温湿度は、資料保存上最も理想状態で温度20°C湿度69%以下とされ温度20°C乾球湿度80%に達すると細菌に作用および虫害の最もはびこる状態となるようにいわれている。

5 施設の利用状況

図書館法の第3条第6項に「読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、およびその奨励を行なうこと。」と図書館のサービスのあり方を示されている。本館でも集団を対象としたサービスを考え館内施設を開放し、地域の文化団体等に施設の利用を呼びかけ上記の会合を主催または共催して地域の文化向上発展のため側面より援助する一方、これらの団体とのつながりを密接にし、図書館奉仕活動の普及啓蒙をはかっている。

以上のような施設活用による成果として別表にもあるように、市内の歴史研究家の会合も週1回行なわれ、また動物に興味をもつ人達も定期的に集會を持つようになり、そのつながりから図書館に対し理解を深め、仮称「図書館利用者友の会」を結成するまでに至ったことである。

今年度の館内各室利用状況を示せば下記のとおりである。

展 示 室

利用年月日	開催行事名	主 催
37.5.22 ～5.24	クラス展	福大学芸工工科 3年 斎須 克弘
〃 6.10 ～6.16	切手展	郵趣会 県立図書館
〃 6.19 ～6.21	クラス展	福大学芸工工科 4年 鈴木 正紀
〃 7.6 ～7.8	学法福島工校美術部展	学法福工美術部 武藤 信義
〃 9.2 ～9.9	画楽多小作品展	福島電々絵画サークル 画楽多クラブ
〃 9.14 ～9.16	美術展	福大学芸美術研究室 嶋原 守
〃 9.18 ～9.20	11人展	福大学芸美術部 斎須 克弘
〃 10.19 ～10.21	愛犬の写真展	ジャパンケンネルクラブ 福島支部 井筒 平
〃 10.26 ～10.28	クラス展	福大学芸学部美術部 菅田 七郎
〃 11.9 ～11.11	東北学生写真コンテスト入選作品発表展	福大学芸写真部 遠藤 英樹
〃 11.17 ～11.18	写真展示会	福医大写真部 作田 善雄
〃 11.20 ～11.22	渡辺文平個人展	読売宣伝社 長沢 建